

INSTRUCCIONES DE CARGA/DESCARGA Y MANIPULACIÓN

- **Utilice siempre medios de adecuados para la carga/descarga** de medios de transporte o cuando coloque los depósitos/fosas en sus respectivos lugares de instalación. **NO** empuje los depósitos/fosas desde el medio de transporte hacia el suelo directamente y evite impactos que puedan poner en riesgo el correcto funcionamiento del equipamiento. En caso contrario, podrán aparecer fisuras o puntos de fragilidad que causarán problemas futuros en el equipamiento y en las respectivas instalaciones.
- Para los **depósitos/fosas de 5000 l de capacidad**, utilice una carretilla elevadora, una grúa u otro tipo de equipamiento que permita una manipulación adecuada sin riesgo de caídas bruscas. Existen dos opciones para manipular el equipamiento: puede levantarlo por la parte inferior (carretilla elevadora) o por la parte superior, suspenso con cintas que pasen por debajo del equipamiento (grúa, etc.).
- Para los **depósitos/fosas de 10.000 l de capacidad o superior**, utilice una carretilla elevadora, una grúa u otro tipo de equipamiento que permita que permita una manipulación adecuada sin riesgo de caídas bruscas ni torsiones/curvaturas que puedan dañar el equipamiento. Existen dos opciones para manipular el equipamiento: puede levantarlo por la parte inferior (carretilla elevadora) o, en caso de que sus dimensiones lo permitan, por la parte superior, suspenso con cintas que pasen por debajo del equipamiento. Si decide levantarlo por la parte superior, deberá disponer de una cantidad de cintas suficiente para no dañar los depósitos/las fosas durante el período de tiempo de suspensión y movimiento.
- **NO** utilice los ojales superiores de los depósitos/fosas (o equipamiento que se encuentre montado sobre los mismos) como puntos de elevación para pasar cintas o cables, ni para moverlos.

